

L.dz. DN/DF/FL/KMW/...0082.../22/...09...
Znak sprawy: P/07/2022

Świnoujście, 08.03.2022r.

wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę armatury, pomp i zasobników ciepłej wody do PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu.

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Świnoujściu odpowiada na pytania oferenta j/n:

1. Proszę o podanie ciśnienia jakie jest wymagane w zasobniku SCWA-300 – poz.4 wykazu urządzeń.
Odp: PN6.

2. Proszę o uzupełnienie typu zaworu kulowego w pozycji 16, brak pełnego symbolu, czy to ma być WK2a czy WK4a?
Odp: WK2a.

3. Informujemy, że ze względu na słabo widoczne dane na tabliczce znamionowej wymiennika określonego w poz. 1 formularza ofertowego do wyceny przyjmujemy typ S8A-IG16-20-+TL.
Odp: Akceptujemy zaproponowany wymiennik.

Przewodniczący
Komisji Przetargowej


Sabina Zapędowska

Otrzymują:
1. Adresat
2. FL

tel. 91 321 39 13
tel. 91 321 36 48
fax 91 322 46 59
sekretariat@pec.swinoujscie.pl

www.pec.swinoujscie.pl

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000152456, NIP: 855-00-03-746, REGON: 811113334, Kapitał zakładowy: 8 247 000,00 zł

Nr rachunku bankowego:
BNP Paribas Bank Polska S.A. nr 30 1600 1462 1832 7199 6000 0001

CIEPŁOSYSTEMOWE 