

L.dz. DN/DF/FL/KMW/0092/22/10
Znak sprawy: P/09/2022


Świnoujście, 10.03.2022r.

wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę materiałów elektrycznych do PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu (umowa ramowa).

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Świnoujściu odpowiada na pytania oferenta j/n.:

1. poz. 47 formularza ofertowego - Wtyczka przenośna 16A 3P 230V Gumowa Czarna IP44 – Producent: LENA. Czy może być producenta PCE?
poz. 55 formularza ofertowego - Akumulator - Kwasowo-Ołowiowy (AGM) - Szczelny, Bezobsługowy, Napięcie 12V, Pojemność 7,2Ah, Producent SSB. Może być producent MW Power?
Odp: Zamawiający nie dopuszcza zastosowania asortymentu równoważnego innego producenta niż wskazany w SWZ.
2. poz. 43 formularz - Taśma izolacyjna duża – różne kolory. Jaki konkretnie wymiar- 19mm-20mb 50mm-20mb?
Odp: Wymiary: 50 mm- 20 mb, najczęściej zamawiany kolor: czarny.
3. poz. 25 formularza ofertowego - Opaska zaciskowa kablowa (30 x 3), opakowanie – 100szt. Na pewno taki wymiar? Nie miało być 300x3?
Odp: Nastąpiła oczywista pomyłka pisarska – winien być wymiar 300x3.
4. poz. 95 formularza ofertowego - Wkładka topikowa WT00 NH00, 125A gL/gG; poz. 99. - Wkładka topikowa WT/NH - 00, 125A gG/GL. Wydaje się że są to takie same pozycje?
Odp: To nie te same pozycje. Symbole literowe wskazują co innego.
5. poz. 16 formularza ofertowego - Kulek rozporowy do styropianu – Długość 60mm (25szt). Może być długość 50mm lub 85mm? Ciężko znaleźć rozmiar 60mm.
Odp: Dopuszczamy dostawę kulka o długości 50mm.

Przewodniczący
Komisji Przetargowej

Sabina Zapędowska

Otrzymują:
1. Adresat
2. FL