

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 2
72-600 Świnoujście



L.dz. DN/DF/FL/KMW/...0119.../22/...08...
Znak sprawy: P/10/2022

Świnoujście, 23.03.2022r.

wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na remont szafy sterowniczej AKPiA systemu nadrzędnego w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu.

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Świnoujściu odpowiada na pytanie oferenta j/n:

1. Pytanie dotyczące panelu HMI: Czy Zamawiający dopuszcza zamianę panelu operatorskiego Magelis na inne rozwiązanie? Wg producenta panele operatorskie firmy Schneider Electric będą dostępne dopiero minimum 100 dni roboczych od daty zamówienia. W związku z powyższym nie jest możliwe zrealizowanie tematu do 31.08.2022.

Odp: W przetargu określaliśmy typ panelu a nie producenta.

Dopuszczamy możliwość zmiany producenta pod warunkiem, że zostanie zachowana funkcjonalność panelu operatorskiego HMI DT732.

Jednocześnie informujemy, że oprogramowanie panelu operatorskiego i adaptera musi być kompatybilne z dotychczas funkcjonującym Systemem Nadrzędnym Ciepłowni Miejskiej SCADA.

Przewodniczący
Komisji Przetargowej


Sabina Zapędowska

Otrzymują:
1. Adresat
2. FL

tel. 91 321 39 13
tel. 91 321 36 48
fax 91 322 46 59
sekretariat@pec.swinoujscie.pl

www.pec.swinoujscie.pl

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000152456, NIP: 855-00-03-746, REGON: 811113334, Kapitał zakładowy: 8 247 000,00 zł

Nr rachunku bankowego:
BNP Paribas Bank Polska S.A. nr 30 1600 1462 1832 7199 6000 0001

Strona 1 z 1



PN-EN ISO 14001