

Międzyzdroje 12 stycznia 2021r.

2021/RD2/ZM/MU/MS/008

K 2100018652
WEO 21E 010 584

Electricland
Instalacje Elektryczne
ul. Jana Kiljńskiego 3/155
71-414 Szczecin

Dotyczy: kolizji istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej nN-0,4kV w miejscowości Świnoujście przy ul. Odrowców 47dz. nr 157/2 oraz części działki nr. 154/2.

Rejon Dystrybucji Międzyzdroje informuje, że w obrębie planowanego zadania w m. Rozwarowo występuje kolizja z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną nn-0,4kV. ENEA Operator Sp. z o.o. wstępnie wyraża zgodę na przebudowę istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej kolidującej z planowaną inwestycją pod warunkiem, że usunięcie kolizji odbędzie się na koszt wnioskodawcy (Inwestora budowy) oraz, że projekt zostanie sporządzony zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami i będzie uwzględniał obowiązujące w ENEA Operator Sp. z o.o. Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o. następujących urządzeń i sieci:

I. Według wstępnej oceny kolizja dotyczy:

1. Sieci nn –0,4kV

- Linia kablowa nn-0,4kV
- Złącza kablowe nn-0,4kV

II. Wymagania techniczne:

1. Kolidującą sieć przenieść poza obszar kolizji. Wybór rozwiązania leży w gestii wnioskodawcy pod warunkiem, że przyjęte rozwiązanie będzie poprawne technicznie i spełniać będzie obowiązujące normy i przepisy w tym zakresie.

III. W celu usunięcia kolizji należy:

1. Wykonać projekt przebudowy zgodnie z obowiązującymi w ENEA Operator Sp. z o.o. standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o., przepisami i normami. Przebudowane elementy infrastruktury elektroenergetycznej wymienione w pkt. I.1 dostosować do wymogów Polskiej Normy PN-76/E-05125 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” lub SEP-E-004

z o.o. pod rygorem nieważności. Wykonawca nie będzie mógł dopuścić do wykonywania prac osób niewskazanych na ww. liście.

Ponadto z uwagi na obowiązywanie przepisów w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) załączamy „Obowiązek informacyjny” – załącznik nr A

Niniejsze warunki są ważne do dnia 12.01.2023r

UWAGA:

1. Niniejsze warunki nie stanowią uzgodnienia projektu technicznego.
2. W przypadku wystąpienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia i zawarcia umowy o przyłączenie przedmiotowe warunki likwidacji kolizji mogą ulec zmianie. O powyższym fakcie należy powiadomić: Sekcję Utrzymania w ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji - Szczecin Rejon Dystrybucji Międzyzdroje, ul. Polna 65.

Jednocześnie należy podkreślić, że wszelkie prace przy urządzeniach elektroenergetycznych będących pod napięciem wykonywane bez zgody i wiedzy eksploatującego sieć są wykonywane z naruszeniem przepisów BHP i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Dlatego będą zgłaszane do Nadzoru Budowlanego i Państwowej Inspekcji Pracy.

Enea Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Międzyzdroje
Dział Rozwoju i Inwestycji
Kierownik

[Signature]
M. Derlatka

Do wiadomości:
adresata,
a/a.

Centrala

Enea Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 55

tel. +48 / 61 850 40 00
faks +48 / 61 884 59 57

NIP 782 237 71 60
REGON 300453998

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl