

L.dz. DN/DF/FL/KMW/...../23/.....  
Znak sprawy: P/02/2023

Świnoujście, 10.02.2023r.

**wg rozdzielnika**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę przyłączy ciepłowniczych do budynków:

- 1) przy ul. 11 Listopada 70 w Świnoujściu (Nadmorska),
- 2) przy ul. Grunwaldzkiej 47i (Starprof).

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Świnoujściu odpowiada na pytania oferenta j/n:

1. W projekcie budowlanym na Zadanie 2 "Budowa osiedlowej sieci ciepłej przy ul. Odrowców Świnoujście" zestawienie materiałów jest zrobione w technologii ZPU Jońca Międzyrzecz. W Specyfikacji Warunków Zamówienia jest zapis, iż przyłącze należy wykonać w technologii preizolowanej ZPU Międzyrzecz.

Proszę o określenie, która technologia jest prawidłowa, gdyż są to dwie różne firmy.

Proszę również o określenie technologii w Zadaniu 1. Wycenę przygotować w technologii ZPU Międzyrzecz czy ZPU Jońca Międzyrzecz?

Odp: W odpowiedzi na pytanie dotyczące SWZ do Zadania 1 oraz Zadania 2 informujemy, że dopuszcza się wykonanie zadania w technologii rur preizolowanych obu producentów (informacja o zastosowaniu technologii ZPU Międzyrzecz w SWZ określa obu producentów).

W przypadku zmiany producenta w stosunku do zapisów w dokumentacji projektowej (ZPU Jońca Międzyrzecz na ZPU Międzyrzecz) należy zwrócić uwagę na wymiary poszczególnych materiałów preizolowanych.

Wycenę należy sporządzić dla technologii, która zostanie wybrana przez Wykonawcę.

Przewodniczący  
Komisji Przetargowej

  
Katarzyna Mikulska-Warmbier

Otrzymują:  
1. Adresat  
2. FL