

L.dz. DN/DF/FL/KW/0197/23/09
Znak sprawy: P/11/2023

Świnoujście, ^{20.04}.....2023r.

wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i wymianę worków filtracyjnych instalacji kotła K-8 w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Świnoujściu odpowiada na pytania oferenta j/n:

1. Kiedy ostatnio były wymieniane worki w filtrze?

Odp.: Worki filtracyjne na instalacji odpylania kotła K-8 były wymieniane w 2017r. Kocioł od wymiany worków pracował ok. 17 000 godzin.

2. Jaka jest obecnie przyczyna konieczności wymiany worków - czy jest to zadanie realizowane co pewien określony czas, czy też jest problem z zapychaniem się worków lub z ze zbyt dużym zapyleniem za filtrem?

Odp.: Jest to zadanie realizowane co ok. 4-5 lat, zależnie od wyników pomiarów pyłów.

3. Proszę o przesłanie zdjęć filtra, jak wygląda z zewnątrz, jak wygląda po otwarciu filtra, oraz jaki jest dostęp do filtra.

Odp.: Zdjęcie wykonane z zewnątrz w załączniku nr 1.

4. W jakim stanie są kosze wsparcze? Czy po demontażu i usunięciu zużytych worków mamy pewność że kosze można ponownie użyć? Czy jest możliwość że kosze będą skorodowane, nienadające się do ponownego montażu?

Odp.: Zadanie obejmuje jedynie wymianę worków filtracyjnych - nie dotyczy koszy.

5. W celu wyceny utylizacji zużytych worków proszę o informacje jaki jest wymagany kod odpadu do utylizacji?

Odp. nr 5. Wymagany kod odpadu: 15 02 03 - Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

lub 15 02 02 - Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB).*

6. Czy prace związane z wymianą worków mogą być kontynuowane również po godzinie 16.00?

Odp. nr 6. Prace związane z realizacją zadania mogą być realizowane w godzinach od 7⁰⁰ do 16⁰⁰. Nie mogą być kontynuowane po 16⁰⁰.

7. Czy prace związane z wymianą worków mogą być realizowane również w weekend/dni ustawowo wolne od pracy?

Odp. nr 7. Prace nie mogą być realizowane w weekend.

Przewodnicząca
Komisji Przetargowej

Katarzyna Mikulska-Warmbier

Otrzymują:

1. Adresat
2. FL