

L.dz. DN/DF/FL/KMW/...**0294**.../23/...**09**...
Znak sprawy: P/22/2023

Świnoujście, **15.06.**2023r.

wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie przeglądu i diagnostyki agregatu wraz z pracami konserwacyjnymi i próbami ruchu pod obciążeniem w PEC Sp. z o. o. w Świnoujściu.

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Świnoujściu odpowiada na pytania oferenta j/n:

1. Kto ma dostarczyć obciążenie agregatu? Zamawiający swoje odbiory (budynki) czy wykonawca swoje obciążnice zewnętrzne?

W przypadku gdy wykonawca dostarcza obciążenie, w jakim procencie należy obciążyć agregat?

Odp: Obciążenie agregatu po stronie Zamawiającego.

2. Zwracam się z zapytaniem czy w wycenie uwzględniać wymianę filtra powietrza?

Odp: Tak, należy uwzględnić wymianę filtra (obecnie zamontowany filtr powietrza to SEV551F/4).

Przewodniczący
Komisji Przetargowej


Katarzyna Mikulska-Warmbier

Otrzymują:

1. Adresat
2. FL

tel. 91 321 39 13
tel. 91 321 36 48
fax 91 322 46 59
sekretariat@pec.swinoujscie.pl

www.pec.swinoujscie.pl

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000152456, NIP: 855-00-03-746, REGON: 811113334, Kapitał zakładowy: 8 247 000,00 zł

Nr rachunku bankowego:
Bank Pekao SA 12 1240 6494 1111 0011 1335 2404