

L.dz. DN/DF/FL/KMW/...../23/.....
Znak sprawy: P/24/2023

Świnoujście, 16.06.2023r.

wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę zaworów zaporowych grzybkowych mieszkowych DN200/PN40 do PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu.

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Świnoujściu odpowiada na pytanie oferenta j/n:

1. Zwracam się z prośbą o podanie parametrów pracy zaworów oraz medium.

Odp: Poniżej podajemy dodatkowe parametry zaworów:

- Temperatura pracy: od 70°C do 150 °C,
- Medium: woda uzdatniona,
- Producent: ZETKAMA

Przewodniczący
Komisji Przetargowej


Katarzyna Mikulska-Warmbier

Otrzymują:
1. Adresat
2. FL