

L.dz. DN/DF/FL/KW/0443/23
Znak sprawy: P/36/2023

Świnoujście, 29.09.2023r.

wg rozdzielnika

Dotyczy: wykonania remontu kominów: H=45m i H=80,5m w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Świnoujściu odpowiada na pytania oferenta j/n:

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie do prac remontowych materiały równoważne innego producenta niż MC BAUCHEMIE? (np. firmy SIKA, Weber Saint Gobain?).

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zastosowania materiałów równoważnych innych producentów niż MC BAUCHEMIE.

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na prowadzenie prac po godz. 16.00? oraz w soboty i w niedziele?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na prowadzenie prac po godzinie 16:00 oraz w soboty i w niedziele. Wjazd pojazdów na teren PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu możliwy jest w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 16:00 po uprzedniej awizacji.

3. Czy Zamawiający przewiduje wyłączenie komina H-45 m na czas prowadzenia prac związanych z czyszczeniem pokrycia głowicy?

Odp.: Zamawiający dopuszcza wyłączenie z eksploatacji komina H=45m na czas prowadzenia niezbędnych prac, po wcześniejszym uzgodnieniu.

Przewodnicząca
Komisji Przetargowej


Katarzyna Mikulska-Warmbier

Otrzymują:

1. Adresat
2. FL
3. Strona www.pec.swinoujscie.pl