

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 2
72-600 Świnoujście



L.dz. DN/DF/FL/KW/0042/24
Znak sprawy: P/10/2024

Świnoujście, 08.02.2024r.

wg rozdzielnika

Dotyczy: Wymiana pompy wody surowej wraz z falownikiem w Stacji Uzdatniania Wody w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Świnoujściu odpowiada na pytania oferenta j/n:

1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie pompy z większym silnikiem (5,5kW) oraz większymi przyłączami (DN50). Pytanie podyktowane jest faktem że przy zachowaniu przepływu nominalnego na poziomie 15-20m³/h nie możliwe jest zastosowanie pompy z przyłączami DN40 oraz silnikiem do 3,5kW, zachowując prawidłowość doboru punktu pracy pompy?

Odp.: W odpowiedzi na Państwa zapytanie, informujemy, że Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie pompy z większym silnikiem (5,5kW) oraz z większymi przyłączami (DN50). Jednocześnie informuję, iż instalacja w suw wykonana jest z rur PP o średnicy DN50, natomiast przed i za istniejącą obecnie pompą posiadamy złączki o średnicy DN40 (redukcja z DN50 do DN40). W związku z powyższym konieczna będzie wymiana przyłącza przed i za pompą ze średnicy DN40 na DN50.

Przewodnicząca
Komisji Przetargowej


Katarzyna Mikulska-Warmbier

Otrzymują:

1. Adresat
2. FL
3. Strona www.pec.swinoujście.pl

tel. 91 321 39 13
tel. 91 321 36 48
fax 91 322 46 59
sekretariat@pec.swinoujście.pl

www.pec.swinoujście.pl

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000152456, NIP: 855-00-03-746, REGON: 811113334, Kapitał zakładowy: 8 247 000,00 zł

Nr rachunku bankowego:
Bank Pekao SA 12 1240 6494 1111 0011 1335 2404



PN-EN ISO 14001