

L.dz. DN/DF/FL/KMW/...**0215**.../24
Znak sprawy: P/25/2024

Świnoujście, **29.04**...2024r.

wg rozdzielnika

Dotyczy: Dostawy węzłów ciepłych do PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu.

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Świnoujściu odpowiada na pytania oferenta j/n:

1. Czy można zastosować zawory bezpieczeństwa firmy Flamco?
2. Czy można zastosować naczynia przeponowe firmy Flamco?
3. Czy istnieje możliwość zastosowania regulatora pogodowego ECL 310 z odpowiednimi modułami (wskazanymi przez Państwo)?

Odp. na pyt. 1-3: Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie zaworów bezpieczeństwa i naczyń przeponowych firmy Flamco oraz regulatora pogodowego ECL 310. Należy zastosować urządzenia zgodne z załącznikiem nr 1 i 2 do SWZ.

4. Czy wizja lokalna pomieszczeń jest przewidziana przed składaniem ofert czy w momencie wybrania oferenta?

Odp: Rzuty pomieszczeń węzłów przekazywane są po rozstrzygnięciu przetargu.

Przewodnicząca
Komisji Przetargowej


Katarzyna Mikulska-Warmbier

Otrzymują:
1. Adresat
2. FL