

L.dz. DN/DF/FL/KMW/...../24
Znak sprawy: P/33/2024

Świnoujście, 05.07.2024r.

wg rozdzielnika

Dotyczy: Wykonanie remontu stropów nad zasobnikami mialu węglowego kotłów w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu (na podstawie przeprowadzonej ekspertyzy).

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Świnoujściu odpowiada na pytania oferenta j/n:

1. Czy Inwestor wyraża zgodę na wykonywanie prac, które uszkodzą zewnętrzną powłokę antykorozyjną na zasobnikach K6, K7, K8?

Odp: Wyrażamy zgodę na prowadzenie prac wiążących się z uszkodzeniem zewnętrznej powłoki antykorozyjnej, z zastrzeżeniem odtworzenia powłoki po wykonanych pracach z zachowaniem dotychczasowej kolorystyki.

2. Czy wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego ma być wykonane na wszystkich oczyszczonych elementach zasobnika zgodnie z SWZ czy tylko na jednym elemencie jak jest w zapytaniu (nośne belki zasobnika)?

Odp. Zabezpieczenie antykorozyjne winno być wykonane na wszystkich oczyszczonych elementach zasobnika.

Przewodnicząca
Komisji Przetargowej


Katarzyna Mikulska-Warmbier

Otrzymują:
1. Adresat
2. FL