

L.dz. DN/DF/FL/KW/0380/24  
Znak sprawy: P/40/2024

Świnoujście, <sup>18.09.</sup>.....2024r.

**wg rozdzielnika**

Dotyczy: zakupu i wymiany worków filtracyjnych wraz z kosztami i ustnikami instalacji odpylania kotła WR 10-015 nr K-8 w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu.

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Świnoujściu odpowiada na pytania oferenta j/n:

1. Proszę o informację z jakiej stali mają być wykonane kosze wsporcze oraz ustniki?

*Odp.: W odpowiedzi na Państwa zapytanie, informujemy, że kosze wsporcze oraz ustniki mają być wykonane ze stali nierdzewnej (AISI304L lub AISI316L).*

Przewodnicząca  
Komisji Przetargowej

  
Katarzyna Mikulska-Warmbier

Otrzymują:

1. Adresat
2. FL
3. Strona [www.pec.swinoujscie.pl](http://www.pec.swinoujscie.pl)