

L.dz. DN/DF/FL/KW/0026/25
Znak sprawy: P/02/2025

Świnoujście, 06.02.2025r.

wg rozdzielnika

Dotyczy: na zakup i dostawę pomp i wymienników ciepła do PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu.

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Świnoujściu odpowiada na pytania oferenta j/n:

1. Czy jest możliwość przesłania dokumentacji archiwalnych z doborami wymienników lub parametrów do doboru (zapotrzebowanie mocy i temperatury wejścia i wyjścia po obu stronach wymiennika)

Odp.: Parametry doboru dla poszczególnych wymienników jak poniżej:

- 1) Wymiennik c.w.u. LB60LN-30-1" - w załączniku,
- 3) Wymiennik c.o. TTU11H-40BB - w załączniku,
- 4) Wymiennik c.o. BBE7-L/14 APV - moc 71,29 kW, temp. 150/70, 90/70,
- 5) Wymiennik c.o. BG15-L/40-APV- moc 194,75 kW temp. 150/70, 90/70,
- 7) Wymiennik c.w.u. Alfa Laval M3-64 FG - w załączniku,
- 8) Wymiennik Sondex S7A – IG16 - w załączniku,

Przewodnicząca
Komisji Przetargowej


Katarzyna Mikulska-Warmbier

Otrzymują:

1. Adresat
2. FL
3. Strona www.pec.swinoujscie.pl