

L.dz. DN/DF/FL/KMW/...../25 ⁰⁰²⁸
Znak sprawy: P/02/2025

Świnoujście, 07.02.2025r.

wg rozdzielnika

Dotyczy: na zakup i dostawę pomp i wymienników ciepła do PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu.

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Świnoujściu odpowiada na pytania oferenta j/n:

1. Czy wymiennik z pozycji 8 - Sondex S7A - IG16 był dobrany na cele centralnego ogrzewania czy podgrzewu cwu? Czy dopuszczają Państwo zamianę wymiennika uszczelkowego na wymiennik lutowany?

Odp.: Wymiennik z pozycji 8 - Sondex S7A - IG16 dobrany jest na cele centralnego ogrzewania. Nie dopuszczamy zamiany na wymiennik lutowany.

Przewodnicząca
Komisji Przetargowej


Katarzyna Mikulska-Warmbier

Otrzymują:

1. Adresat
2. FL