

L.dz. DN/DF/FL/KW/0137/25
Znak sprawy: P/06/2025

Świnoujście, 09.06.2025r.

wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonanie modernizacji instalacji odgazowania wody uzdatnionej w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu.

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Świnoujściu odpowiada na pytania oferenta j/n:

1. Czy wszystkie założenia do wykonania dokumentacji określone w punkcie I.2 są obligatoryjne ?

Odp.: Założenia w punkcie I.2, ppkt. 4), 5) i 10), które nie są możliwe do wykonania nie są obligatoryjne. Zamawiający oczekuje wskazania rozwiązań alternatywnych dostosowanych do możliwości technicznych Ciepłowni Miejskiej.

2. Czy Zamawiający zaakceptuje trwałe wyłączenie odgazowania termicznego z eksploatacji i zastąpienie go nowym odgazowaniem próżniowym z jednoczesnym wykorzystaniem istniejących zbiorników odgazowania termicznego w nowej instalacji technologicznej?

Odp.: Na obecnej fazie postępowania przetargowego Zamawiający nie akceptuje trwałego wyłączenia odgazowania termicznego z eksploatacji i tym samym brak możliwości wykorzystania istniejących zbiorników odgazowania termicznego w nowej instalacji technologicznej.

3. W jakim terminie i na jak długo będzie możliwe zatrzymanie ciepłowni celem realizacji prac?

Odp.: Zatrzymanie pracy ciepłowni jest możliwe w godzinach nocnych. Termin wyłączenia Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

4. Czy Zamawiający w ramach zadania będzie wymagał prac modernizacyjnych istniejących zbiorników odgazowania termicznego (usunięcie barbotażu, czyszczenie wnętrza, zabezpieczenie wewnętrznej powierzchni powłokami antykorozyjnymi)?

Odp.: Nie dotyczy – w związku z punktem nr 2.

5. Czy Zamawiający zaakceptuje przekazanie dokumentacji projektowej oraz Instrukcji eksploatacji w 2 egzemplarzach papierowych i w wersji elektronicznej w formie skompresowanych plików przesłanych wskazanym osobom drogą mailową ?

Odp.: Zamawiający akceptuje przekazanie dokumentacji projektowej oraz Instrukcji eksploatacji w 2 egzemplarzach papierowych oraz w wersji elektronicznej w formie skompresowanych plików przesłanych drogą mailową.

6. Czy Zamawiający będzie wymagał zainstalowania urządzeń do ciągłego pomiaru zawartości tlenu i odczynu pH wody uzupełniającej sieć?

Odp.: Zamawiający będzie wymagał zainstalowania urządzeń do ciągłego pomiaru zawartości tlenu i odczynu pH wody uzupełniającej sieć.

7. Zakres zamówienia obejmuje m.in. „integrację systemu sterowania z systemem nadrzędnym PEC”. Wykonawca zamierza wykonać sterowanie lokalne z listą adresową zmiennych do eksportu danych do systemu nadrzędnego. Zmiany w systemie nadrzędnym (dodatkowe ekrany wizualizacyjne) musiałaby wykonać firma odpowiedzialna za obecny system nadrzędny na zlecenie PEC, gdyż potencjalny Wykonawca nie ma dostępu klucza i oprogramowania systemu. Czy takie rozwiązanie jest akceptowalne przez Zamawiającego?

Odp.: Integracja systemu sterowania z systemem nadrzędnym PEC zostanie wykonana przez firmę obecnie odpowiedzialną za ten system na zlecenie Zamawiającego.

8. W punkcie II.3 pojawił się zapis „Wykonawca może przesłać drogą elektroniczną fakturę ustrukturyzowaną (NIP Gminy Miasto Świnoujście 855-15-71-375, nr adresu PEF: 855-00-03-746).” Prosimy o wyjaśnienie tego zapisu?

Odp.: Faktura ustrukturyzowana jest fakturą elektroniczną (tzw. e-fakturą) posiadającą tzw. ustrukturyzowany format XML. Format ten jest pojęciem technicznym. W praktyce oznacza zapis informacji według określonego standardu, czyli wspólnie ustalonego kryterium w postaci określenia kategorii danych, jakie faktura powinna zawierać. Przetoczony zapis w SWZ dotyczy Wykonawców, którzy korzystają z Platformy Elektronicznego Fakturowania.

9. Jakie jest obecne pH uzupełniającej wody kierowanej do odgazowywacza termicznego po stacji uzdatniania wody ?

Odp.: PH wody uzupełniającej kierowanej do odgazowywacza termicznego po stacji uzdatniania wody wynosi 7,2 – 7,7.

Przewodnicząca
Komisji Przetargowej


Katarzyna Mikulska-Warmbier

Otrzymują:

1. Adresat
2. FL
3. Strona www.pec.swinoujście.pl