

Odpis protokołu z narady koordynacyjnej

dotyczącej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Prezydenta Miasta Świnoujście sposobem elektronicznym
w siedzibie Biura Geodety Miasta w Świnoujściu
w terminie do 2025-05-14

Naradę przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2023.1752), uwzględniając mapy na których sporządzono projekt, materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarządzających sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: BGM.6630.27.2025

Wnioskodawca: BASZTA W.Dimke Spółka Komandytowa
72-600 Świnoujście, ul. Konradmirała Włodzimierza Steyera 6A, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Lokalizacja przyłącza:

Jednostka ewidencyjna: 326301_1 Miasto Świnoujście

Obręb ewidencyjny: 326301_1.0006, Świnoujście 6

Działki: 456, 709, 443/1

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt przyłącza ciepłowniczego, średnica inna

Informacje uzupełniające:

liczba przyłączy: 1; średnica 50 mm

Przewodniczący narady koordynacyjnej: Barbara Bartkowska

Wynik narady (określa Przewodniczący narady koordynacyjnej po jej zakończeniu):
jednomyślny i pozytywny

Podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu:		
Lp.	Oznaczenie podmiotu oraz imię i nazwisko osoby, która ten podmiot reprezentuje:	Stanowisko/treść uwagi:
1.	ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Szczecin Rejon Dystrybucji Międzyzdroje Jacek Lewandowski	pozytywne z uwagami ENEA Operator Sp. z o.o. informuje, że uzgadnia projekt planowanej inwestycji, o której mowa jak w nagłówku z następującymi uwagami: 1. Prace w pobliżu infrastruktury elektroenergetycznej będącej własnością ENEA Operator sp. z o.o. należy wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu z Rejonem Dystrybucji Międzyzdroje ulica Polna 65 72-500 Międzyzdroje. 2. Na 14 dni przed rozpoczęciem prac ziemnych zgłosić je mailem: rd.miedzyzdroje@operator.enea.pl 3. Zbliżenia, skrzyżowania z infrastrukturą elektroenergetyczną (linia kablowa) zabezpieczyć i wykonać zgodnie z normami, N SEP-E-004, PN-E-05100-1/98 oraz PN-EN 50341- 2-22:2016. 4. Zbliżenia, skrzyżowania z infrastrukturą elektroenergetyczną (linia napowietrzna) zabezpieczyć i wykonać zgodnie z Polską Normą, PN-E-05100-1/98 oraz PN-EN 50341-2- 22:2016 5. Wszelkie prace w bezpośredniej bliskości infrastruktury elektroenergetycznej należy wykonać ręcznie. 6. Odkrytą infrastrukturę elektroenergetyczną w sposób widoczny należy oznaczyć i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. W razie braku

		możliwości zachowania odległości normatywnych od istniejącego uzbrojenia, można przyjąć zmniejszone ich wartości, stosując na tych kablach ruty osłonowe z tworzywa sztucznego.
2.	Operator Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu Janusz Wesołowski	pozytywne bez uwag Brak uwag
3.	Orange Polska Zarządzanie Zasobami Sieci i IT Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Olsztynie	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
4.	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. o.o. w Świnoujściu Marcin Zawadzki	pozytywne bez uwag Brak uwag
5.	PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie gazownia w Gryficach/Placówka Gazownicza w Świnoujściu Piotr Balcerczak	nie dotyczy Nie dotyczy
6.	Urząd Morski w Gdyni Jarosław Krasowski	nie dotyczy Nie dotyczy
7.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu Bartłomiej Żaczek	pozytywne bez uwag Brak uwag
Wójt/burmistrz/prezydent miasta według właściwości miejscowej:		
Lp.	Oznaczenie organu oraz Imię i nazwisko osoby upoważnionej przez organ:	Stanowisko/treść uwagi:
1.	Narada Koordynacyjna Anna Ożóg	pozytywne z uwagami Nie ma potrzeby uzgadniania projektu z wojskiem - w Węźle Teleinformatycznym w Świnoujściu.
2.	Urząd Miasta Świnoujście - Wydział Infrastruktury i Zieleni Miejskiej Włodzimierz Bogdał	pozytywne bez uwag Brak uwag
3.	Urząd Miasta Świnoujście-Wydział Urbanistyki i Architektury Joanna Dąbrowska	pozytywne bez uwag Brak uwag
Inne podmioty:		
Lp.	Oznaczenie innych podmiotów, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej oraz imiona i nazwiska osób upoważnionych przez te podmioty:	Stanowisko/treść uwagi:
1.	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Świnoujściu Karolina Lesińska	pozytywne bez uwag Brak uwag

Nie złożono wniosku o koordynację robót budowlanych, o których mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit.b ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

Integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta z przedstawioną na nim propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacją, że ta dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej.

Dokument podpisany elektronicznie

Protokolant: Anna Ożóg

w/z

Barbara Bartkowska

.....

...

Podpis i pieczęć przewodniczącego
narady koordynacyjnej