

P/03/2021 - Wykonanie projektu, zakup, dostawa i montaż w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu:

- 1) rozdzielnicę R3 taśmociągu odzuzłania,
- 2) rozdzielnicę zasilającej pompy przewalowej

Załącznik nr 1 do SWZ

### **Wykaz pomp przewalowych**

Dane silników:

- Moc znamionowa – 4,00 kW
- Prędkość obrotowa – 2895 obr. / min
- Silniki na przetwornicy napięcia

Dane pomp:

- Moc na wale – 4,00 kW
- Prędkość obrotowa – 2900 obr / min.
- Wysokość podnoszenia - PP-1 34-21 m, PP-2 i PP-3 18 m
- Maksymalny przepływ – PP-1 15-30 m<sup>3</sup>/h, PP-2 i PP-3 32,5 m<sup>3</sup>/h
- Ciśnienie znamionowe – 1,0 MPa