

L.dz. DN/DF/FL/KMW/...0118.../21/...14.....

Świnoujście, ...17.03...2021r.

Znak sprawy: P/06/2021

wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu remontu:

- 1) zewnętrznej instalacji kanalizacyjno-deszczowej przy budynkach hali WR i WLM,
- 2) zewnętrznej instalacji wodnej i kanalizacyjnej przy budynku socjalno-warsztatowym.

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Świnoujściu odpowiada na pytania oferenta j/n:

1. Pytanie do pkt. 1a) SWZ:

- 4 tiret - Proszę o podanie wartości SN rury PVC oraz z jakiego materiału są wykonane istniejące rurociągi kanalizacji deszczowej.

Odp: Rura PVC SN 8. Istniejąca kanalizacja deszczowa – kamionkowa.

- 5 tiret - Proszę o podanie charakterystyki studzienek betonowych (średnica, osadnikowa czy z kinetą), czy w ramach wymiany studzienek należy wymienić też włazy, jeśli tak to jakie mają być?

Odp: Studzienki betonowe z kręgów o średnicy 85cm. Włazów nie należy wymieniać, ponieważ są one już.

2. Pytanie do pkt. 1b) SWZ - 2 i 3 tiret - Proszę o podanie na czym ma polegać czynność sprawdzenia odwodnienia wagi i hali.

Odp: Należy wykonać sprawdzenie poprawności wykonania odwodnienia liniowego wagi pod względem technicznym i naniesienie jego na mapę geodezyjną. Odwodnienie hali należy nanieść na mapę geodezyjną.

3. Pytania do Zadania 2:

- pkt. 2 c) - Proszę o podanie parametru SDR rurociągu oraz z jakiego materiału jest istniejący odcinek.

Odp: Istniejący odcinek instalacji wodnej- ocynk. Zakres prac obejmuje wymianę instalacji wodnej - ok. 7 mb, 90 x 5,4 mm, SDR 17, PN 10, PE-HD100-RC.

- pkt. 2 d) - Proszę o podanie wartości SN rury PVC oraz z jakiego materiału są wykonane istniejące rurociągi kanalizacyjne.

Odp: Istniejąca kanalizacja deszczowa - kamionkowa. Nowa rura PVC winna być o parametrze SN 8.

- pkt. 2 e) - Proszę o podanie charakterystyki studzienek betonowych (średnica), czy w ramach wymiany studzienek należy wymienić też włazy, jeśli tak to jakie mają być?

Odp: Studzienki betonowe z kręgów o średnicy 110 mm. Wymiana studzienek nie obejmuje wymiany włazów.

Przewodnicząca
Komisji Przetargowej


Sabina Zapędowska

Otrzymują:

1. Adresat

2. EL 91 321 39 13

tel. 91 321 36 48

fax 91 322 46 59

sekretariat@pec.swinoujscie.pl

www.pec.swinoujscie.pl

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000152456, NIP: 855-00-03-746, REGON: 811113334, Kapitał zakładowy: 8 247 000,00 zł

Nr rachunku bankowego:

BNP Paribas Bank Polska S.A. nr 30 1600 1462 1832 7199 6000 0001