

L.dz. DN/DF/FL/KMW/...0066.../21/...11...
Znak sprawy: P/12/2021

Świnoujście, 24.02.2021r.

wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawa armatury, urządzeń i zasobników ciepłej wody do PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu.

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Świnoujściu odpowiada na pytania oferenta j/n:

1. Proszę o wyjaśnienie z pozycji 3, 4, 5 formularza ofertowego sformułowanie – epoksydowany z uzbrojeniem. Uzbrojenie zbiornika?

Odp: Wyjaśnienie pojęcia „epoksydowany z uzbrojeniem”:


- epoksydowany: zabezpieczenie antykorozyjne - malowane epoksydowo (atest PZH),
- uzbrojenie: zabezpieczenie korkami lub kołnierzami ślepyimi wszystkich przyłączy (pomiarowych, cyrkulacji, spustu).

2. Poz. 12 formularza ofertowego - przepustnica DN80 – jakie wykonanie, ciśnienie i materiał kadłuba?

Odp: Podajemy pełne parametry asortymentu z poz. 12 formularza ofertowego:

Przepustnica międzykołnierzowa Zetkama DN80, FTF 20, Typ EN593, fig 497, ver 67, temp -10/110 – ASSNO201116, PN16, wykonanie – stal nierdzewna. W załączeniu przedkładamy zdjęcie tabliczki znamionowej.

Przewodnicząca
Komisji Przetargowej


Sabina Zapędowska

Załącznik:

- zdjęcie tabliczki znamionowej przepustnicy międzykołnierzowej.

Otrzymują:

1. Adresat
2. FL



NETKAM

CE 0082

FTF	20	Standard	EN503
Figure	497	Temp	10/10/0
Version	67	Ass no	21115