

L.dz. DN/DF/FL/SZ/0181/22/9  
Znak sprawy: P/17/2022

Świnoujście, 15.04.2022r.

**wg rozdzielnika**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę węzłów ciepłych do PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu:  
1) do budynku przy ul. Łużyckiej 15 (Garboś Sp.K.).  
2) do budynku przy ul. Żeromskiego 77


Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Świnoujściu odpowiada na pytania oferenta j/n:

1. Proszę o podanie parametrów instalacyjnych centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego oraz ciepłej wody użytkowej dla poszczególnych węzłów i czy w węźle przy ul. Żeromskiego 77 ciepło technologiczne 638 kW zasilane będzie wodą czy glikolem?

Odp:

- 1) Łużycka 15 - parametry instalacji centralnego ogrzewania 70/50 °C, ciśnienie 6,0 bar. Parametry instalacji ciepłej wody 60/10 °C, ciśnienie 6,0 bar.
- 2) Żeromskiego 77 - ciepło technologiczne zasilane będzie wodą. Parametry instalacji ciepła technologicznego (ciepło technologiczne zasilać będzie 3 obiegi: obieg pierwszy - ogrzewanie wentylacji 80/60 °C, ciśnienie 6,0 bar; obieg drugi - technologia basenowa 80/60°C, ciśnienie 6,0 bar; obieg trzeci - ogrzewanie podłogowe 45/35°C, ciśnienie 6,0 bar). Parametry instalacji ciepłej wody 60/10 °C ciśnienie 6,0 bar.

Przewodniczący  
Komisji Przetargowej

  
Sabina Zapędowska

Otrzymują:

1. Adresat
2. FL