

L.dz. DN/DF/FL/KMW/...0256.../21/...11...  
Znak sprawy: P/24/2021


Świnoujście, 06.07.2021r.

**wg rozdzielnika**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów elektrycznych niezbędnych do wykonania remontu oświetlenia hali kotłowni WR i WLM w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu.

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Świnoujściu odpowiada na pytania oferenta j/n:

1. Poz. 9 zał. nr 1 do SWZ - łącznik 1-biegunowy 16A krzywkowy (20 szt.) - proszę o podanie pełnej charakterystyki produktu, symbol, kod, pełny opis, ile faz, obudowa, ip, kłódka?  
Odp: SPOMEL OB1 ŁK16R-1.828OB1.
2. Poz. 10 zał. nr 1 do SWZ - przycisk monostabilny (22 szt.) - proszę o podanie pełnej charakterystyki produktu, symbol, kod, pełny opis, sam przycisk? Do obudowy itp.  
Odp: Eaton 216522 - M22-D-G-X1/KC11/I
3. Poz. 11 zał. nr 1 do SWZ - wyłącznik nadprądowy z modułem różnicowym B10 30mA (6 szt.) - czy wyłącznik może być dowolnego producenta? Np. Kanlux, symbol: KRO6-2/B10/30  
Odp: Wyłącznik różnicowo-nadprądowy Eaton 2P 10A 241094.
4. Poz. 12 zał. nr 1 do SWZ - stycznik 16A 230V AC (12 szt.) - proszę o podanie pełnej charakterystyki produktu, symbol, kod, pełny opis, ile styków, zwiernych, rozwiernych itp.?  
Odp: Eaton 16/25A Z-SCH230/1/25-20.
5. Poz. 17 zał. nr 1 do SWZ - kabel przeciwpożarowy E180 (10,4 mb) - proszę o podanie ilości żył i przekroju.  
Odp: 3x1.5mm<sup>2</sup>.
6. Poz. 22 zał. nr 1 do SWZ - korytka kablowe 100x50 (450 mb) - proszę o informację czy korytka typu KGR, KBJ? Ilu m. odcinki?  
Odp: Korytka typu KGR, odcinki 3m.
7. Proszę o informację: długość przewodów nietypowa, czy dopuszczalna jest dostawa przewodu w zaokrągleniu do 1m np. 556,4 mb. - 557 mb.  
Odp: Tak, prosimy o dostarczenie przewodu w ilości po zaokrągleniu do 1m.
8. Proszę o informację, czy kształtownik U4 lub U04 musi być koniecznie 6m? podana została ilość 71,4m - nie jest podzielna przez 6, czy można zaproponować 12 szt x 6m ? czy mogłyby być krótsze? Np. 2 m, 1 m?  
Odp: Proszę o dostarczenie kształtownika 12szt. x 6m.

Przewodnicząca  
Komisji Przetargowej  
  
Sabina Zapędowska

Otrzymują:  
1. Adresat  
2. FL

tel. 91 321 39 13  
tel. 91 321 36 48  
fax 91 322 46 59  
sekretariat@pec.swinoujscie.pl

www.pec.swinoujscie.pl

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS: 0000152456, NIP: 855-00-03-746, REGON: 811113334, Kapitał zakładowy: 8 247 000,00 zł

Nr rachunku bankowego:  
BNP Paribas Bank Polska S.A. nr 30 1600 1462 1832 7199 6000 0001



PN-EN ISO 14001