

L.dz. DN/DF/FL/SZ/0277/21/9
Znak sprawy: P/32/2021

Świnoujście, 23.07.2021r.

wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Dostawa węzłów ciepłych do PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu do budynków:

- 1) ul. Wyspiańskiego (Polino),
- 2) ul. Steyera/Grunwaldzka (Czerwiński)

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Świnoujściu udziela odpowiedzi na zadane przez oferenta pytania:

Poniżej odpowiadamy na pozostałe pytania:

1. Proszę o podanie parametrów instalacyjnych centralnego ogrzewania, wentylacji oraz ciepłej wody użytkowej.

Odp:

Węzeł Steyera/Grunwaldzka (Czerwiński):


- c.o. 80/60, ciśnienie 6 bar,
- c.w. 60/10 (instalacja winna umożliwiać przeprowadzanie okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody nie niższej niż 70°C), ciśnienie 6 bar.

Węzeł Wyspiańskiego (Polino) działka 99:

- c.o. 80/60, ciśnienie 6 bar,
- c.w. 60/10 (instalacja powinna umożliwiać przeprowadzanie okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody nie niższej niż 70°C), ciśnienie 10 bar,
- wentylacja: 80/60, ciśnienie 6 bar.

2. Proszę o informację czy w węźle przy ul. Wyspiańskiego działka 99 wentylacja zasilana będzie wodą czy glikolem?

Odp: wodą.

Przewodnicząca
Komisji Przetargowej

Sabina Zapędowska

Otrzymują:


1. Adresat
2. FL

tel. 91 321 39 13
tel. 91 321 36 48
fax 91 322 46 59
sekretariat@pec.swinoujscie.pl

www.pec.swinoujscie.pl

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000152456, NIP: 855-00-03-746, REGON: 811113334, Kapitał zakładowy: 8 247 000,00 zł

Nr rachunku bankowego:
BNP Paribas Bank Polska S.A. nr 30 1600 1462 1832 7199 6000 0001

CIEPŁOSYSTEMOWE 

PN-EN ISO 14001